



NOTAS GERAIS

1 - AS TAMPA DAS CAIXAS DEVERÃO TER FECHAMENTO HERMÉTICO E SEREM FACILMENTE REMOVÍVEIS;
2 - TUBULAÇÃO C/ DN 150mm a 100 mm, INCLINAÇÃO DEVERÁ SER $\geq 1\%$.
3 - TUBULAÇÃO C/ DN 75 mm, INCLINAÇÃO DEVERÁ SER $\geq 2\%$;
4 - TODA TUBULAÇÃO SERÁ EM PVC SOLDAVEL C/ RESPECTIVAS CONEXÕES ABNT NBR 5648/2010 PARA INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA, E ABNT NBR 5688/1999 PARA ESGOTO;
5 - DIMENSÕES DOS TUBOS EM MILÍMETRO E DAS PEÇAS EM POLEGADA;
6 - COTAS EM CENTÍMETRO;
7 - TUBULAÇÃO DE ESGOTO NÃO COTADA TEM Ø40mm; TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA NÃO COTADA TEM Ø20mm;
8 - O EXTRASORVEDOR E O SUSPIRO DEVERÃO TER SUAS EXTREMIDADES PROTEGIDAS POR TELA # 0,5mm. O EXTRASORVEDOR DEVERÁ LANÇAR EM LOCAL QUE POSSA SER OBSERVADO COM FACILIDADE.
9 - EXTRASORVEDOR DA CISTERNA SERÁ COM DISPOSITIVO SONORO.
10 - A TUBULAÇÃO DEVERÁ LANÇAR NA CALHA OU EM CAIXA (CA/CAS), CAIXA DRENO A UMA ALTURA ≥ 30 cm. SEPARAÇÃO ATMOSFÉRICA.
11 - CUIDADOS E PREVENÇÃO CONTRA A DENGUE.
12 - NÃO DEVERÁ SER UTILIZADO NENHUM PRODUTO DO TIPO VEDA JUNTAS NAS CONEXÕES APARENTES DA CAIXA (USAR FITA VEDANTE).
13 - DEVERÁ SER PREVISTA A EXECUÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES DA COBERTURA E DAS MARQUISES COM ENCHIMENTO DE INCLINAÇÃO 2% PARA DRENO PLUVIAL NAS CALHAS.

PRECAUÇÕES E CUIDADOS EM INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS

PRECAUÇÕES E CUIDADOS EM INSTALAÇÕES HIDRAULICAS:

NÃO CASOS ONDE HÁ NECESSIDADE DE ATRAVESSAR PAREDES OU PISOS ATRAVÉS DE SUA ESPESURA, DEVEM SER ESTUDADAS FORMA DE PERMITIR A MOVIMENTAÇÃO DA TUBULAÇÃO, EM RELAÇÃO AS PRÓPRIAS PAREDES OU PISOS, SELO USO DE CAMISAS OU OUTRO MEIO IGUALMENTE EFICAZ.

DEVE SER EVITADA A PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO EM PAREDES, REBEXOS E FORRO FALSO DE AMBIENTES DE LONGA DURAMAENCIA, CASO NÃO SEJA POSSÍVEL, DEVER SER ADOTADAS MEDIDAS NO SENTIDO DE ATENUAR A TRANSMISSÃO DE RUÍDO PARA OS REFERIDOS AMBIENTES.

PROJETO HIDROSSANITÁRIO		
	PROPRIETÁRIO:	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO	
	AUTOR DO PROJETO:	
	CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS - CREA-ES 11840/D	
INFORMAÇÕES DA OBRA:		
DESCRIÇÃO DA PLANTA:		
PLANTA DE COBERTURA		
TÍTULO DA OBRA:		
CONSTRUÇÃO DA CMEA - ARTUR PAGUNG		
ENDERECO DA OBRA		
RUA PRESIDENTE MÉDICE, S/N° - DISTRITO DE PRACA RICA, VILA PAVÃO, ES.		
DESENHOS:	DATA:	ESCALA:
EQUIPE ML PROJETOS	OUTUBRO/2022	1:50
NÚMERO DO ARQUIVO RVT:	NÚMERO DO PROJETO:	PRANCHA
0179-003-HDR-R00.DWG	HDR0179	03/06
AVENIDA ELDIS SCHERRER DE SOUZA, N° 1025, CENTRO EMPRESARIAL DA SERRA, SALA 606-CEP: 29.165-680-PARQUE RESIDENCIAL DE LARANJEIRAS-SERRAVAL TEL:+552733060-8013 +552733060-8208		